

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	Donja Dubrava
Mjesto uzorkovanja:	MRS Donje Međimurje
Datum uzorkovanja:	17.11.2016.
Datum dostave uzorka:	17.11.2016.
Datum ispitivanja:	21.11.2016.
Uvjeti uzorkovanja:	$p=34,38$ bar, $t=8:00$ h
Primjedba:	Ev. broj 2522


 HRN EN ISO 6974-5:2014

Sastav	Mas % <i>(bez zraka)</i>	Mol % <i>(bez zraka)</i>
N ₂	1,07	0,64
CO ₂	0,50	0,19
C ₁	91,91	96,08
C ₂	3,98	2,22
C ₃	1,66	0,63
i-C ₄	0,35	0,10
n-C ₄	0,35	0,10
i-C ₅	0,09	0,02
n-C ₅	0,04	0,01
C ₆₊	0,05	0,01


 HRN EN ISO 6976:2008

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	(25/0 °C)
Gornja ogrjevna vrijednost (MJ/m ³)	38,68	40,78
Donja ogrjevna vrijednost (MJ/m ³)	34,86	36,79
Wobbe-ova značajka (MJ/m ³)	50,79	53,54
Gustoća (kg/m ³)	0,7107	0,7501
Relativna gustoća (Zrak=1)	0,5800	0,5802
Molarna masa (kg/kmol):	16,769	
Specifična plinska konstanta (J/kgK):	495,82	