

Temeljem članka 48. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20 i 100/21), ODS Međimurje Plin d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, kao operator plinskog distribucijskog sustava na području Međimurske županije, donosi

P R A V I L N I K

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA ZA IZVOĐENJE PLINSKIH INSTALACIJA KOJE SE PRIKLJUČUJU NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV KOJIM UPRAVLJA ODS MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o uvjetima za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na plinski distribucijski sustav kojim upravlja ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ODS Međimurje – Plin d.o.o. Čakovec, kao operator plinskog distribucijskog sustava na području Međimurske županije, precizno regulira i propisuje postupak i uvjete za izdavanje, produljenje i oduzimanje ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na predmetni plinski distribucijski sustav, svim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama a koje uz priloženi Zahtjev za izdavanjem ovlaštenja i priloženom popratnom dokumentacijom ispunjavaju potrebne kriterije za tehničku i stručnu kvalificiranost.

Definicije i izrazi

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena pozitivnim zakonima kojima se uređuje regulacija energetske djelatnosti i tržište plina, područje prostornog uređenja, gradnje i građevinskih proizvoda, provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi, energetske sektor i tržište plina, kao i propisima i ostalim podzakonskim aktima donesenih na temelju istih.

(2) Osim spomenute regulative iz prethodnog stavka, na plinskom distribucijskom području kojim upravlja ODS Međimurje – Plin d.o.o. Čakovec, dodatno se primjenjuju i tehnička pravila struke:

- Tehnički propis za plinske instalacije HSUP-P 600, i
- Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P-600.111/II

(3) Važniji izrazi i njihove definicije kojima se regulira predmetna problematika:

- **Plinska instalacija** je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju plinskog priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s armaturnom opremom, plinskih naprava i uređaja odnosno otvora za opskrbu zrakom potrebnog za izgaranje i odvod dimnih plinova
- **Zahtjev za izdavanjem Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija** je definirani obrazac (Prilog 1.) kojim svaka zainteresirana pravna ili fizička osoba pristupa proceduri ishoda statusa ovlaštenog izvođača plinskih instalacija na plinskom distribucijskom području ODS-a Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec
- **Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija** je dokument kojeg ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec izdaje na temelju ovog Pravilnika svakoj zainteresiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja ispuni i dokaže potrebne kriterije tehničke i stručne kvalificiranosti i opremljenosti
- **Ovlašteni izvođač plinskih instalacija** je pravna ili fizička osoba kojoj je ODS Međimurje –Plin d.o.o. Čakovec izdao Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija
- **Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija** je popis izvođača plinskih instalacija objavljen na Internet stranicama www.medimurje-plin.hr, a kojima je ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec izdao Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija
- **Izvođenje plinske instalacije** (izgradnja nove ili rekonstrukcija postojeće) je skup mjera za stvaranje preduvjeta za postavljanje i puštanje u pogon plinskih naprava u skladu sa potrebnom tehničkom dokumentacijom tj. projektom plinskih instalacija odnosno Tehničkim propisom za plinske instalacije HSUP-P 600 a uključuje pravilno izvođenje novog ili rekonstrukciju postojećeg plinskog cjevovoda s pripadajućom armaturnom opremom, pravilnu montažu i priključenje plinskih naprava ili trošila kao i omogućavanje uvjeta za kontinuiranu i nesmetanu dobavu potrebnog zraka za izgaranje kao i odvoda dimnih plinova
- **Projekat plinskih instalacija** je temeljni tehnički dokument izrađen od strane ovlaštenog projektanta za strojarke instalacije (tj. posjeduje ovlaštenje/žig od Hrvatske komore inženjera strojarstva) koji detaljno propisuje način izvođenja, ispitivanja i održavanja cjelokupne plinske instalacije
- **Tehnički propis za plinske instalacije HSUP-P 600** je tehnički propis odnosno tehnička pravila za izvođenje, kontrolu i puštanje u pogon plinskih instalacija a čiju je primjenu MUP RH, Uprava za upravne i inspeksijske poslove, svojim rješenjem Broj: 511-01-208-UP/I-3802-10/14 od 27.07.2010. godine odobrio na plinskom distribucijskom području kojim upravlja ODS Međimurje-plin d.o.o. Čakovec na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)
- **Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P-600.111/II** je tehnički propis koji detaljno opisuje uvjete, postupak i način ispitivanja plinskih instalacija a koji se obavezno primjenjuje temeljem Suglasnosti MUP RH, Uprava za upravne i inspeksijske poslove, Broj: 511-01-208-UP/I-7102/2-11-1/4 od 14.12.2011. godine shodno članku 9. stavak 8. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

- **Prijava za tlačnu probu i preuzimanje plinskog cjevovoda** je definirani obrazac (Prilog 2.) kojim ovlašteni izvođač plinskih instalacija obavještava i prijavljuje ODS-u Međimurje-Plin d.o.o. (odnosno tvrtci ispitivaču plinske instalacije) da je novoizgrađeni odnosno rekonstruirani plinski cjevovod pripremljen za potrebno ispitivanje prije punjenja plinom odnosno puštanja u pogon
- **Prijava za montažu plinskih trošila** je definirani obrazac (Prilog 3.) obavještava i prijavljuje ODS-u Međimurje-Plin d.o.o. (odnosno tvrtci ispitivaču plinske instalacije) novomontirana plinska trošila koja se namjeravaju pustiti u pogon.
- **Zapisnik o montaži i puštanju u rad plinskih trošila** je definirani obrazac (Prilog 4.) kojim ovlašteni izvođač plinskih instalacija odnosno montažer plinskih trošila/naprava potvrđuje da su plinska trošila/naprave montirana odnosno ugrađena sukladno projektnoj dokumentaciji, uputama proizvođača plinskih trošila, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP-P 600 kao i ostalim tehničkim propisima i normama.
Unificirani obrazac Zapisnika o montaži i puštanju u rad plinskih trošila ovlašteni izvođač plinskih instalacija odnosno montažer plinskih trošila/naprava nabavlja kod ODS-a Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec

Postupak izdavanja/produljenja Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija

Članak 3.

(1) ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec izdaje odnosno produljuje postojeće Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na temelju Zahtjeva za izdavanjem / produljenjem Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koju podnosi zainteresirana pravna ili fizička osoba.

(2) Kao prilog prethodno spomenutom Zahtjevu, zainteresirana **PRAVNA OSOBA (TVRTKA)** prilaže slijedeću dokumentaciju kojom se dokazuje tehnička i stručna kvalificiranost i osposobljenost:

1. **Rješenje trgovačkog suda** s podacima o osnivanju i usklađenju općih akata tvrtke sa Zakonom o trgovačkim društvima
2. **Podatke trgovačkog suda za upis u glavnu knjigu sudskog** registra s prilogom o nazivu tvrtke, sjedištem i predmetom poslovanja odnosno djelatnosti
3. **Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)**
4. **Popis opreme, alata, strojeva i uređaja** – s kojima tvrtka raspolaže za izvođenje radova na plinskim instalacijama
5. **Reference tvrtke** – s pregledom dosada izvedenih objekata s plinskim instalacijama
6. **Podaci o ovlaštenim osobama** – s kojima će se kontaktirati odnosno vršiti korespondencija u tijeku i nakon izvođenja radova na plinskim instalacijama (Ime i prezime, kontakt brojevi)
7. **Popis zaposlenih plinoinstalatera** – minimalno jedan stalno zaposleni plinoinstalater
8. **Svjedodžbe o završnim ispitima** – zvanje plinoinstalater (koji je prijavljen kao stalno zaposlen)
9. **Uvjerjenje o ispitivanju zavarivača**
 - a.) Za plinsko autogeno zavarivanje – obavezno
 - b.) Za elektrofuzijsko zavarivanje PEHD cijevi – u slučaju da se tvrtka bavi i izvođenjem plinskih instalacija od PEHD cijevi i posjeduje vlastiti aparat za varenje PEHD
10. **Uvjerjenje o ispravnosti aparata za varenje PEHD cijevi elektrofuzijskim postupkom** - izdaje ga ovlašteni servis proizvođača aparata za varenje PEHD cijevi elektrofuzijskim postupkom
11. **Ugovor o ovlaštenom servisu ili ugovor o poslovnoj suradnji s ovlaštenim servisom**

(3) Kao prilog prethodno spomenutom Zahtjevu, zainteresirana **FIZIČKA OSOBA (OBRJNIČKA RADNJA)** prilaže slijedeću dokumentaciju kojom se dokazuje tehnička i stručna kvalificiranost i osposobljenost:

1. **Rješenje odsjeka za gospodarstvo Ureda državne uprave u pripadajućoj županijskoj Upravi**
2. **Obrtnicu**
3. **Potvrdu o položenom majstorskom ispitu**
4. **Popis opreme, alata, strojeva i uređaja** – s kojima tvrtka raspolaže za izvođenje radova na plinskim instalacijama
5. **Reference obrtničke radnje** – s pregledom dosada izvedenih objekata s plinskim instalacijama
6. **Podaci o ovlaštenim osobama** – s kojima će se kontaktirati odnosno vršiti korespondencija u tijeku i nakon izvođenja radova na plinskim instalacijama (Ime i prezime, kontakt brojevi)
7. **Popis zaposlenih plinoinstalatera** – minimalno jedan stalno zaposleni plinoinstalater
8. **Svjedodžbe o završnim ispitima** – zvanje plinoinstalater (koji je prijavljen kao stalno zaposlen)
9. **Uvjerjenje o ispitivanju zavarivača**
 - c.) Za plinsko autogeno zavarivanje – obavezno
 - d.) Za elektrofuzijsko zavarivanje PEHD cijevi – u slučaju da se tvrtka bavi i izvođenjem plinskih instalacija od PEHD cijevi i posjeduje vlastiti aparat za varenje PEHD
10. **Uvjerjenje o ispravnosti aparata za varenje PEHD cijevi elektrofuzijskim postupkom** - izdaje ga ovlašteni servis proizvođača aparata za varenje PEHD cijevi elektrofuzijskim postupkom
11. **Ugovor o ovlaštenom servisu ili ugovor o poslovnoj suradnji s ovlaštenim servisom**

Članak 4.

- (1) Nakon dostavljene cjelokupne potrebne dokumentacije iz članka 3. ovog Pravilnika, ODS Međimurje-Plin d.o.o. će u roku 14 radnih dana, zainteresiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi izdati / produljiti Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija sa strogo i precizno propisanim uvjetima.
- (2) U ovisnosti o dokazanoj tehničkoj i stručnoj kvalificiranosti i osposobljenosti, ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec, izdaje Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija za slijedeće kategorije:

- *Kategorija I* - izvođenje pl. instalacija na građevini s priključnim kapacitetom utvrđenim Energetskim uvjetima manjim ili jednakim 100 kWh/h
- *Kategorija II* - izvođenje pl. instalacija na građevini s priključnim kapacitetom utvrđenim Energetskim uvjetima manjim ili jednakim 400 kWh/h
- *Kategorija III* - izvođenje pl. instalacija na građevini s priključnim kapacitetom utvrđenim Energetskim uvjetima manjim ili jednakim 4000 kWh/h
- *Kategorija IV* - izvođenje pl. instalacija na građevini s priključnim kapacitetom utvrđenim Energetskim uvjetima većim od 4000 kWh/h

(3) Prilikom samog postupka produljenja Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija, uz obrazac Zahtjeva prilaže se samo ona dokumentacija u kojoj je došlo do promjena u odnosu na istu prilikom izdavanja prvog Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

(1) Troškovi naknade izdavanja / produljenja Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija obračunavaju se i naplaćuju sukladno Cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava a koji, za određena regulacijska razdoblja, utvrđuje HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija). Dokaz o uplati troškova izdavanja Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija prilaže se uz dostavljenu potrebnu dokumentaciju.

(2) Dobiveno Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija vrijedi 2 (dvije) godine od datuma njezinog izdavanja i nakon toga ga je potrebno ponovno obnoviti.

Prava, dužnosti i obveze ODS-a Međimurje-Plin d.o.o. i Ovlaštenog izvođača plinskih instalacija

Članak 6.

(1) ODS Međimurje – Plin d.o.o. Čakovec dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava uvjete tehničke i stručne kvalificiranosti ovlastiti za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na plinski distribucijski sustav kojim on upravlja.

(2) ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec dužan je na svojoj Internet stranici www.medjimurje-plin.hr objaviti i redovno ažurirati popis ovlaštenih izvođača plinske instalacije s minimalno slijedećim podacima:

- Naziv / Ime Ovlaštenog izvođača plinske instalacije
- Adresa sjedišta
- Kontakt broj telefona / mobitela
- Datum isteka Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija

(3) ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec ima pravo svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja se ne pridržava uvjeta propisanih u ovom Pravilniku kao i izdanom Ovlaštenju za izvođenje plinskih instalacija, te zbog prestanka ispunjavanja tehničkih i stručnih kvalificiranosti, trajno ili privremeno oduzeti Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na svom distribucijskom području

(4) S ciljem održavanja korektnosti i partnerske suradnje s Ovlaštenim izvođačima plinskih instalacija, ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec će cirkularnim obavijestima redovno i na vrijeme obavještavati sve Ovlaštene izvođače plinskih instalacija o svim eventualnim promjenama koje se tiču načina rada, međusobne suradnje kao i eventualnih ugovornih odnosa a koje su posljedica promjene određene zakonske regulative, tehničkih smjernica ili propisa

Članak 7.

(1) Ovlašteni izvođač plinskih instalacija odgovoran je za svoj izvršeni rad, kao i za osobe koje su radile po njegovom nalogu a osobito za eventualnu nastalu štetu i nedostatke u skladu s odredbama iz Zakona o obveznim odnosima.

(2) Izvođač plinskih instalacija kojem je izdano Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na temelju ovog Pravilnika (Ovlašteni izvođač plinskih instalacija), dužan je izvoditi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciji postojećih plinskih instalacija sukladno projektnoj dokumentaciji plinske instalacije odnosno prema odredbama Tehničkog propisa za plinske instalacije HSUP-P 600

(3) Izvođenju radova na izgradnji novih plinskih instalacija odnosno rekonstrukciji postojećih plinskih instalacija na kojima istovremeno dolazi do povećanja priključnog kapaciteta na postojećem plinskom priključku, ovlašteni izvođač plinskih instalacija može pristupiti tek nakon izdane Energetske suglasnosti od strane ODS-a Međimurje-Plin d.o.o.

(4) Novoizgrađenu ili rekonstruiranu plinsku instalaciju plinom puni isključivo operator ODS Međimurje-Plin d.o.o.. Prethodno tome, ovlašteni izvođač plinskih instalacija dužan je pripremiti i omogućiti ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene odnosno rekonstruirane plinske instalacije na osnovu obaveznog obrasca *Prijave za tlačnu probu i preuzimanje plinskog cjevovoda* koji se osobno ili putem telefax broja: 040/396-282, e-maila: *medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr* dostavlja ODS-u Međimurje-Plin d.o.o. odnosno ovlaštenoj tvrtci ispitivaču plinskih instalacija

(5) Za sva montirana plinska trošila koja se namjeravaju pustiti u pogon obavezno se šalje i obrazac *Prijava za montažu plinskih trošila* te se izdaje *Zapisnik o montaži i puštanju u rad plinskog trošila*

(6) Dužnosti i obaveze ovlaštenog izvođača plinskih instalacija u pogledu ispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka kao i propisani načini i postupci ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađenih odnosno rekonstruiranih plinskih instalacija definirani su isključivo projektnom dokumentacijom kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (PRAVILNIK HSUP P-601.111)

(7) Ovlašteni izvođač plinskih instalacija dužan je redovito obnavljati i ODS-u Međimurje-Plin d.o.o. dostavljati Uvjerenja o ispitivanju zavarivača za postupak plinskog autogenog zavarivanja ČE cijevi kao Uvjerenja o ispitivanju zavarivača za postupak elektrofuzijskog zavarivanja PEHD cijevi. Ovlaštenim izvođačima plinskih instalacija, koji redovno ne obnavljaju i dostavljaju Uvjerenja o ispitivanju zavarivača, ODS Međimurje-plin d.o.o. neće prihvaćati Prijave za tlačnu probu i preuzimanje plinskog cjevovoda te će nakon jednog upozorenja, ovlaštenom izvođaču oduzeti Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na svom plinskom distribucijskom području.

(8) Ovlašteni izvođač plinskih instalacija dužan je obavijestiti ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec o svim promjenama u odnosu na stanje opisano predanom dokumentacijom prilikom izdavanja / produljenja Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija

Gubitak statusa Ovlaštenog izvođača plinskih instalacija

Članak 8.

Do gubitka statusa Ovlaštenog izvođača plinskih instalacija dolazi u slučaju:

1. Kada je Ovlašteni izvođač plinskih instalacija prestao postojati
2. Kada je utvrđeno da su istekli rokovi važenja pojedinih dokumenata koji su priloženi uz Zahtjev za izdavanjem odnosno produljenjem statusa ovlaštenog izvođača plinskih instalacija a novi i nakon upozorenja nisu ponovno dostavljeni
3. Istekom samog izdanog Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija od strane ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec a novo Ovlaštenje nije produljeno
4. Kada se utvrdi da radove na plinskoj instalaciji izvode radnici koji nemaju odgovarajuća Uvjerenja o osposobljenosti
5. Kada se utvrdi da ovlašteni izvođač ne izvodi radove sukladno projektnoj dokumentaciji, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP-P 600 i drugim općepriznatim pravilima struke i standardima
6. Kada svojim djelovanjem odnosno nepravilnostima u izvođenju radova na plinskim instalacijama dovodi do ugrožavanja sigurne i pouzdane opskrbe plinom tj. ugrožavanja ljudi i imovine (npr. oštećivanje regulacijskih i mjernih uređaja i opreme, samog plinskog cjevovoda pod plinom, puštanje plina u plinski cjevovod bez adekvatnog ispitivanja prema Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P-600.111/II)
7. Kada je izvodio neovlaštene radove na plinskom priključku i/ili plinskoj instalaciji: neovlaštena demontaža mjerne i regulacijske opreme bez znanja ODS-a Međimurje-plin d.o.o. Čakovec, skidanje službene plombe plinomjera...
8. Kada se utvrdi da je izvođenjem radova omogućio neovlaštenu potrošnju plina
9. Kada ovlašteni izvođač plinske instalacije ne prijavi izvođenje radova na plinskim instalacijama na plinskom distribucijskom području ODS-a Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec
10. Kad se utvrdi da postoji višestruko i opravdano nezadovoljstvo investitora (korisnika) plinske instalacije i/ili nadležnih tijela u svakom pogledu izvođenja plinske instalacije
11. Kad se utvrdi da ovlašteni izvođač plinske instalacije svojim postupanjem šteti reputaciji i ugledu ODS-a Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec

*Prijelazne i završne odredbe***Članak 9.**

- (1) Svi ovlašteni izvođači plinskih instalacija koji su dosada bili registrirani na popisu ODS-a Međimurje-plin d.o.o. Čakovec prema prijašnjim regulama ili im je istekao rok valjanosti izdanog Ovlaštenja (2 godine), dužni su ishoditi nova Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija sukladno trenutno važećem Pravilniku o uvjetima za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja za izvođenje pl. instalacija.
- (2) Uz Zahtjev za izdavanjem Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija obavezno se prilaže potrebna dokumentacija iz članka 3. ovog Pravilnika
- (3) Istekom roka iz stavka (1) ovog članka, dosadašnji registrirani izvođači plinskih instalacija gube status ovlaštenog izvođača te se brišu sa službenog popisa ovlaštenih izvođača plinskih instalacija objavljenog na www.medjimurje-plin.hr
- (4) Od dana 01.01.2017. godine, radove na plinskim instalacijama na području plinskog distribucijskog područja kojim upravlja ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec, moći će obavljati isključivo oni izvođači koji su stekli Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na temelju važećeg Pravilnika.
- (5) Ovaj Pravilnik stupa na snagu s datumom njegove objave
- (6) Sa danom 16. 02. prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja za izvođenje pl. instalacija izdan 02.11.2016.godine.

U Čakovcu, 16.02.2022.

DIREKTOR MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
Nenad Hranilović, mag. oec.

- PRILOG 1. **Zahtjev za izdavanjem / produljenjem Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija**

ODS MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
Obrtnička 4
40 000 ČAKOVEC

Z A H T J E V

ZA IZDAVANJEM / PRODULJENJEM OVLAŠTENJA ZA IZVOĐENJE PLINSKIH INSTALACIJA

Na temelju članka 48. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 i 39/20) kao i Pravilnika o uvjetima za izdavanje ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na plinskom distribucijskom području kojim upravlja ODS Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec, ovim zahtjevom slijedeća pravna / fizička osoba traži izdavanje / produljenje **Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija**:

- Naziv/Ime : _____

- Adresa: _____

- OIB: _____

- Kontakt osoba /predstavnik: _____

- Kontakt telefon/mobitel: _____

- Kontakt telefax/e-mail _____

Ovjerom i potpisom ovog Zahtjeva, izjavljujem da je sva predana dokumentacija valjana i da će se svi radovi na izvođenju plinskih instalacija izvoditi u skladu s odredbama dobivenog Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija kao i Pravilnika o uvjetima za izdavanje i oduzimanje Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na plinski distribucijski sustav na području kojim upravlja ODS Međimurje-Plin d.o.o..

U Čakovcu: _____

MP

 Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe

- Prilozi:

- PRILOG 2. **Prijava za tlačnu probu i preuzimanje plinskog cjevovoda**

međimurje-plin d.o.o.
40000 ČAKOVEC, Obrtnička 4
SLUŽBA DISTRIBUCIJE PLINA
DJELATNOST PERIODIČNIH PREGLEDA

telefon: 040- 328-972; 328-973; 395-199

telefaks: 040/396-282

OIB: 29035933600

PLINSKI CJEVOVOD

PRIJAVA broj: _____

ZA TLAČNU PROBU I PREUZIMANJE PLINSKOG CJEVOVODA

Prema odredbama Odluke o uvjetima distribucije prirodnog plina i plinifikacije na području općine Čakovec (donesene 12. 07.1991. a produžena kao važeća Odlukom o priključenju na sustav za opskrbu prirodnim plinom, Sl. glasnik Međimurske županije broj 1/02 te Odlukom o izmjenama i dopunama, Sl. glasnik 2/03), Smjernicama o izvedbi, kontroli, preuzimanju i puštanju u rad plinskih instalacija, mjerno-redukcijskih stanica i plinskih trošila na području općine Čakovec (prihvaćenih 28.07. 1987. godine) te Tehničkih propisa za plinske instalacije HSUP-P 600 (izdanje 2002. g); Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP P-601.111./II, **izvođač** podnosi distributeru prirodnog plina Međimurje-plin d.o.o. Čakovec, **prijavu za tlačnu probu i preuzimanje plinskog cjevovoda:**

PODACI O IZVOĐAČU PLINSKOG CJEVOVODA

_____ (puni naziv tvrtke/obrtničke radnje – izvođača radova)

_____ (oznaka i broj ovlaštenja izvođača radova)

Tlačna proba (provjera na nepropusnost, ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost) i preuzimanju plinskog cjevovoda izvršit će se kod stranke:

_____ (prezime i ime vlasnika objekta)

_____ (mjesto, ulica i kućni broj)

Tlačna proba i preuzimanje predviđeno je za :

- Vanjski cjevovod (plinska mreža)**
- Priključni plinski cjevovod (priključak objekta)**
- Sigurnosno mjerno regulacijski set (SMRS)**
- Unutarnji plinski cjevovod**

Prijavljeni radovi, tlačne probe i preuzimanje plinskog cjevovoda na osnovu dostavljene PRIJAVE na fax 396-282; dogovaraju se sa predstavnikom distributera telefonom: 328-972 unutarnji cjevovod, 395-199 za vanjski cjevovod i kućni priključak.

_____ (Datum slanja prijave)

Potpis izvođača radova

MP

-PRILOG 3. **Prijava za montažu plinskih trošila**

međimurje-plin d.o.o.
40000 ČAKOVEC, Obrtnička 4
SLUŽBA DISTRIBUCIJE PLINA
DJELATNOST PERIODIČNIH PREGLEDA

telefon: 040- 328-972; 328-973

telefaks:040/396-282

OIB 29035933600

PLINSKA TROŠILA**PRIJAVA broj:** _____**ZA PREUZIMANJE PLINSKIH TROŠILA**

Prema odredbama Odluke o uvjetima distribucije prirodnog plina i plinifikacije na području općine Čakovec (donesene 12. 07. 1991. a produžena kao važeća Odlukom o priključenju na sustav za opskrbu prirodnim plinom, Sl. glasnik Međimurske županije broj 1/02 te Odlukom o izmjenama i dopunama, Sl. glasnik 2/03), Smjernicama o izvedbi, kontroli, preuzimanju i puštanju u rad plinskih instalacija, mjerno-redukcijskih stanica i plinskih trošila na području općine Čakovec (prihvaćenih 28.07. 1987. godine) te Tehničkih propisa za plinske instalacije HSUP-P 600 (izdanje 2002. g); Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP P-601.111./II, **montažer/servisier** podnosi distributeru prirodnog plina Međimurje-plin d.o.o. Čakovec, **prijavu za preuzimanje plinskih trošila:**

PODACI O MONTAŽERU/SERVISERU PLINSKIH TROŠILA_____
(puni naziv tvrtke/obrtničke radnje – montažera/servisera plinskih trošila)_____
(oznaka i broj ovlaštenja montažera/servisera plinskih trošila)

Montaža-puštanje trošila u rad izvršit će se kod stranke:

(prezime i ime vlasnika objekta)_____
(mjesto, ulica i kućni broj)**PODACI O PLINSKIM TROŠILIMA KOJA ĆE SE PUSTITI U RAD**

Vrsta i tip trošila	Godina proizvodnje	Prostorija montaže	Instalirana snaga u kW
Ukupno instalirana snaga u kW			

Prijavljeni radovi, tlačne probe i preuzimanje plinskog cjevovoda na osnovu dostavljene PRIJAVE na fax 396-282; dogovaraju se sa predstavnikom distributera telefonom 328-972.

(Datum slanja prijave)

MP

Potpis montažera/servisera

- PRILOG 4. **Zapisnik o montaži i puštanju u rad plinskih trošila**

Tvrtka

PLINSKA TROŠILA

Obrtnička radnja

ZAPISNIK

o montaži i puštanju u rad plinskih trošila

MONTAŽA

PUŠTANJE U RAD

Montaža - puštanje u rad plinskih trošila izvršena je kod:

(prezime, ime i adresa vlasnika)

Datum **montaže** _____ / 20____

Datum **puštanja u rad** _____ / 20____

Radovi su izvedeni prema Uputama proizvođača plinskih trošila uz uvažavanje Smjernica o izvedbi, kontroli, preuzimanju i puštanju u rad plinskih instalacija, mjerno redukcionih stanica i plinskih trošila na području Međimurske županije (donesenih 28.09.1987.g.) i Tehničkih propisa za plinske instalacije HSUP -P 600 (izdanje 2002.g.), što montažer-serviser plinskih trošila potvrđuje svojim potpisom. Uputstvo za rad i održavanje plinskih trošila na hrvatskom jeziku montažer je predao vlasniku i usmeno ga obučio za njihovo pravilno i sigurno korištenje.

Montažer

Serviser

Naziv: _____

Adresa: _____

Podaci o plinskim trošilima koja su:

montirana

puštena u rad

Vrsta i tip plinskih trošila	Godina proizvodnje	Prostorija montaže	Instalirana snaga u kW
Instalirana snaga u kW ukupno:			

Napomena: Upisuju se plinska trošila koja su montirana ili puštena u rad. Za naknadnu montažu i puštanje u rad dodatnih plinskih trošila obvezna je nova prijava distributeru prirodnog plina.

Vlasnik-korisnik plinske instalacije potvrđuje točnost unesenih podataka u ovaj zapisnik svojim potpisom te se obvezuje da će prijaviti svako naknadno ugrađeno plinsko trošilo, koje će početi koristiti tek nakon potpisa novog zapisnika o montaži i puštanju u rad.

Ovlašteni ispitivač

Izvođač radova

Vlasnik/korisnik

(žig i potpis)

(žig i potpis)

(potpis)

